



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires

.UBA psicología
FACULTAD DE PSICOLOGÍA



Anexo I

Circular sin consulta N° 001

**EX-2025-02313363- -UBA-DMRD#SHA_FPSI
C. Directa N° 017/25**

SEÑOR/ES

Me dirijo a Uds. a raíz de las visitas de obra realizada el día 19/06/2025 en relación a la contratación del Servicio de puesta en valor del cierre administrativo de planta baja, que incluye la provisión y colocación de tabiques modulares de aluminio compuestos por paneles mistos ciegos y vidriados, solicitado por la Subsecretaría de obras.

Se emite la Circular sin Consulta N° 01/2025 que forma parte integrante del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la cual se detalla a continuación:

- Punto II ESPECIFICACIONES TECNICAS TABIQUERÍA, inciso a) Estructura: Se deberá incluir en la cotización la provisión y colocación de perfiles de refuerzo superior en las 3 (tres) caras perimetrales del cierre administrativo (TV1, TV3 y TV4). Medidas: Perfil aluminizado de 50mmx70mm.
- Punto II ESPECIFICACIONES TECNICAS TABIQUERÍA, inciso c) Paños fijos mixtos: Se aclara que el espesor de la melanina de los paños fijos es de 18mm.
- Punto II ESPECIFICACIONES TECNICAS TABIQUERÍA, inciso d) Escritorio: Se aclara que el ancho del escritorio del TV4 es de 0,35m y el espesor es de 35mm y se deberá colocar centrado al eje del interior del local de RECEPCIÓN ADMISIÓN.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES