



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires

.UBA psicología 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Circular N° 001

EX-2022-05991147-UBA-DMRD#SHA_FPSI

Licitación Pública N° 001/24

SEÑOR/ES

Me dirijo a Uds. a raíz de la visita de obra realizada el 11 de julio del corriente año en relación a la Climatización de las Aulas de la Sede Independencia de la Facultad de Psicología (Licitación Pública N° 001/24 - Obra Pública - EX-2022-05991147-UBA-DMRD#SHA_FPSI), se detalla a continuación una serie de aclaraciones:

- Es posible realizar cambios de ubicación de los tramos interiores/exteriores de desagües de condensado respecto a la documentación gráfica preliminar entregada.
- Se deberá considerar que las unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado del 3° piso, deberán ser ubicados en la cubierta existente, colocándoles gomas antivibrantes en las bases de los mismos.
- Se deberá considerar el desmonte del equipo de aire acondicionado existente en el local "MUSEO" ubicado en el 3° piso.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Hipólito Yrigoyen 3242
C1207ABR, CABA. Argentina
T. +54-11 5287-3200